

Parâmetro	Valor Paramétrico		Valores Obtidos		Nº de Análises Superiores ao VP	% de Cumprimento do VP	Nº de Análises PCQA 2020		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias Coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante Residual	---	mg/l	0,14	0,33	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C	3,0	Fator de diluição	<1(LQ)	<1(LQ)	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C	3,0	Fator de diluição	<1(LQ)	<1(LQ)	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	E. de Sorensen	6,2	6,2	1	0%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C	147	147	0	100%	1	1	100%
Cor	20,0	mg/l PtCo	<6(LQ)	<6(LQ)	0	100%	1	1	100%
Turvação	4,0	UNT	<0,8(LQ)	<0,8(LQ)	0	100%	1	1	100%
Enterococos fecais	0	N/100ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de Colónias a 22°C	---	N/ml a 22°C	ND	ND	---	---	1	1	100%
Número de Colónias a 36°C	---	N/ml a 36°C	ND	ND	---	---	1	1	100%
Alumínio	200,0	µg/l Al	6	6	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	1,1	1,1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Dureza Total	---	mg/l CaCO3	17	17	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (1)	0,1	mSv	<0,1(LQ)	<0,1(LQ)	0	100%	1	1	100%
Alfa-total (1)	0,1	Bq/l	0,08	0,08	0	100%	1	1	100%
Beta- Total (1)	1,0	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Polónio 210	---	Bq/l	<0,01(LQ)	<0,01(LQ)	---	---	1	1	100%
Rádio 226	---	Bq/l	0,25	0,25	---	---	1	1	100%
Urânio 234	---	Bq/l	<0,005(LQ)	<0,005(LQ)	---	---	1	1	100%
Urânio 238	---	Bq/l	<0,005(LQ)	<0,005(LQ)	---	---	1	1	100%
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	---	---	---
Ferro	200	µg/l Fe	<40(LQ)	<40(LQ)	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	2,7	2,7	---	---	1	1	100%
Manganês	50	µg/l Mn	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	mg/l O2	<1,0(LQ)	<1,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH4	<0,10(LQ)	<0,10(LQ)	0	100%	1	1	100%
Antimónio (1)	5,0	µg/l Sb	<3,0(LQ)	<3,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
Arsénio (1)	10	µg/l As	<3,0(LQ)	<3,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzeno (1)	1,0	µg/l	<0,20(LQ)	<0,20(LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzeno(a)pireno	0,010	µg/l	<0,003(LQ)	<0,003(LQ)	0	100%	1	1	100%
Boro (1)	1,0	mg/l B	0,0199(LQ)	0,0199(LQ)	0	100%	1	1	100%
Bromatos (1)	10	µg/l BrO3	<3,0(LQ)	<3,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cádmio (1)	5,0	µg/l Cd	<1,5(LQ)	<1,5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT)	---	mg/l C	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos (1)	50,0	µg/l CN	<5(LQ)	<5(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cloretos (1)	250,0	mg/l Cl	36	36	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,70	mg/l ClO2	---	---	---	---	---	---	---
Cloratos	0,70	mg/l ClO3	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo	10,0	µg/l Pb	<3,0(LQ)	<3,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,00	mg/l Cu	<0,1(LQ)	<0,1(LQ)	0	100%	1	1	100%
Crómio	50,0	µg/l Cr	<6,0(LQ)	<6,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (1)	3,0	µg/l	<0,750(LQ)	<0,750(LQ)	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (1)	1,5	mg/l F	<0,30(LQ)	<0,30(LQ)	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,1	µg/l	<0,0200(LQ)	<0,0200(LQ)	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,0200(LQ)	<0,0200(LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,0200(LQ)	<0,0200(LQ)	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	<0,0200(LQ)	<0,0200(LQ)	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,0200(LQ)	<0,0200(LQ)	---	---	1	1	100%
Nitratos (1)	50,0	mg/l NO3	2,2	2,2	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO2	<0,04(LQ)	<0,04(LQ)	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (1)	1,0	µg/l Hg	<0,3(LQ)	<0,3(LQ)	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	<6,0(LQ)	<6,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - totais (1)	0,5	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Alacloro	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
S-Metolaclo	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Oxadiazão	0,10	µg/l	---	---	---	---	---	---	---
Selénio (1)	10,0	µg/l Se	<1,0(LQ)	<1,0(LQ)	0	100%	1	1	100%
Sódio (1)	200,0	mg/l Na	6,3	6,3	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (1)	250,0	mg/l SO4	7	7	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (1)	10,0	µg/l	<0,30(LQ)	<0,30(LQ)	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano	---	µg/l	<0,20(LQ)	<0,20(LQ)	---	---	1	1	100%
Tricloroetano	---	µg/l	<0,10(LQ)	<0,10(LQ)	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - Totais (THM):	100	µg/l	0,97	0,97	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	<0,10(LQ)	<0,10(LQ)	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	0,72	0,72	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	<0,10(LQ)	<0,10(LQ)	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	<0,10(LQ)	<0,10(LQ)	---	---	1	1	100%

Informação complementar

Em conformidade com o Decreto-Lei nº306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Informação complementar relativa à averiguação de incumprimentos dos Valores Paramétricos (VP):

Foi detetada a presença de um pH abaixo do limite inferior ao valor recomendado, na análise realizada no dia 06 de agosto de 2020, sendo a causa apresentada para o incumprimento, as causas naturais (hidrogeológicas) da origem da água; Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correção, encerrando desta forma o incumprimento;

Laboratório responsável pelas colheitas e ensaios:

Luságua

Legenda:

- VP - Valor Paramétrico constante do anexo I do DL 152/2017, de 7 de dezembro
- ND - Não Detectado
- LQ - Limite de Quantificação
- NA - Não Aplicável
- (1) Parâmetros Conservativos
- (2) Parâmetros analisados pela EG em Alta

Diretor-Geral:

Décio Matias

Data de publicação no website:

21 de dezembro de 2020